

г. Лесной
(место составления акта)

“ 18 ” мая 20 16 г.
(дата составления акта)
14 часов 30 мин
(время составления акта)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение**

(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г.Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 114

По адресу/адресам: ул. Юбилейная, 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 27.04.2016 г. № 114

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты - здания детского сада, принадлежащего на праве оперативного управления
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательного-речевому развитию детей» (МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” мая 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 150

“ 18 ” мая 20 16 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3,5

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абрамуков Александр Викторович –

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их))

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление

по проверке; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Майкова Вера Викторовна – заведующий
МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» (Приказ по управлению образования № 76 от
01.04.1993 г.)

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

1. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 2 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

2. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 1 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

3. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 3 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

4. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 3 (17 человек) непосредственно на улицу составляет 0,83 м.

5. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 4 (17 человек) непосредственно на улицу составляет 0,84 м.

6. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 4 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

7. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 4) и из тамбура (пом. № 3) (центральный вход в здании № 1) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

8. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 20) и из тамбура (пом. № 19) (центральный вход в здании № 2) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

9. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 5 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

10. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 10 (20 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

11. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов в свету из физкультурного зала в коридор составляет 0,79 м.

12. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 11 (20 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.

13. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 11 (20 человек) в помещение физкультурного зала расположенного на том же этаже составляет 0,79 м.

14. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в лестничную клетку составляет 0,79 м.

15. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в помещение склада (пом. № 23), расположенного на том же этаже и имеющего выход непосредственно наружу, составляет 0,79 м.

16. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 48) и из тамбура (пом. № 49) (в здании № 2) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

17. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 51) и из тамбура (пом. № 50) (в здании № 3) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

18. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 13 (20 человек) в коридор составляет 0,79 м.

19. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 12 (20 человек) в коридор составляет 0,79 м.

20. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 14 (20 человек) в холл (фойе), имеющей непосредственно выход на лестничную клетку составляет 0,79 м.

21. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 15 (20 человек) в холл (фойе), имеющей непосредственно выход на лестничную клетку составляет 0,79 м.

22. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из холла (фойе) в которой выходят группы № 14 и группы № 15, на лестничную клетку составляет 0,79 м.

23. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки в тамбур и из тамбура наружу составляет 0,83 м. (здание № 3).

Данные нарушения требований пожарной безопасности не соответствуют требованиям ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание детского сада построено в 1967 г. по нормативным документам в области пожарной безопасности действовавших на данный период. В здании детского сада работы по реконструкции не проводились, выборочный капитальный ремонт здания проведен в период с июня 2012 г., по декабрь 2013 г. Данные нарушения требований пожарной безопасности необходимо предусмотреть в объеме работ по реконструкции здания детского сада.

Пожарная безопасность объекта защиты здания детского сада расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 5, на момент проверки считается не обеспеченной, так как не выполняется одно из условий: не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

На объекте защиты здания детского сада расположенного по адресу: ул. Юбилейная 5, выполнены следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработана инструкция «О мерах пожарной безопасности для здания муниципального бюджетного детского образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» ул. Юбилейная, 5», которая соответствует требованиям раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и имеется приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

Имеются приказы о назначении ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа, имеются программы противопожарного инструктажа, имеются отметки о проведении противопожарного инструктажа в журналах вводного и первичного противопожарного инструктажа, имеются программы пожарно-технического минимума, протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц которые проходят пожарно-технический минимум без отрыва от производства. У руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты, лица ответственного за проведения инструктажа в области пожарной безопасности имеются соответствующие удостоверения.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

В ходе проведения плановой проверки и в соответствии с Указанием ДПСС МЧС России от 04.09.2013 г. № 18-9-3372 «О совершенствовании деятельности органов ГПН» с персоналом МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. При проведении инструктажа присутствовало 15 человек персонала МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок».

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;	Подразделений пожарной охраны на объекте защиты не создано
7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;	У юридического лица осуществляющего свою деятельность в области пожарной безопасности на объекте защиты имеется лицензия.
8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;	Не имеется
9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;	соответствует
10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;	Не имеется

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.	Не имеется
--	------------

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Распоряжение (Приказ) органа государственного надзора о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 114 от 27 апреля 2016 г. 2).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Абрамуков А.В. заместитель главного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФЛС № 6 МЧС России» по пожарному надзору



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МРДП а 28 Алексей Михайлович В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“16” мая 2016 г. Алексей Михайлович В.В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464177

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024