

УТВЕРЖДАЮ



АКТ № 98/2019

о результатах технического освидетельствования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании МБДОУ «Детский сад №28 Ветерок» г. Лесной, ул. Юбилейная, 5

Город Лесной "20" "февраля" 2019г.  
Объект МБДОУ «Детский сад №28 Ветерок» г. Лесной,  
ул. Юбилейная, 5.

(наименование, адрес)

**Комиссия в составе представителей:**  
**заказчика**

Заведующего МБДОУ «Детский сад №28 Ветерок» Майковой Веры  
Викторовны  
(должность, фамилия, имя, отчество)

подразделения ЦППС СУ ФПС №6 МЧС России не присутствовал  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Исполнителя (организации, осуществляющей техническое обслуживание установки пожарной автоматики**

Главного инженера ООО «Пожсервис» Зырянова Андрея Леонидовича  
Начальника ПТО ООО «Пожсервис» Порунова Артема Алексеевича  
(должность, фамилия, имя, отчество)

согласно п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п.п.1.1.9., 3.4 РД 25.964-90 «СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЪМОУДАЛЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Организация и порядок проведения работ.», п.1.11 РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» составила настоящий акт о том, что в процессе эксплуатации установки пожарной автоматики проведено техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования:

1. Системы АПС и СОУЭ в здании МБДОУ «Детский сад №28 Ветерок» г. Лесной, ул. Юбилейная, 5. Смонтированы в 2009 г. Срок эксплуатации систем АПС и СОУЭ в 2019 году составит 10 лет.  
ООО "Пожсервис" в 2009 году обеспечил вывод сигнала о пожаре по радиоканалу системы "ОКО" на пульт "01" ЦППС СУ ФПС №6 МЧС России. Системы АПС и СОУЭ работоспособны.
2. Срок эксплуатации приемно-контрольных приборов и источников бесперебойного питания в 2019 году составляет 10 лет. Срок службы оборудования, установленный заводами изготовителями, 10 лет. При достижении системой или её составными частями предельного состояния, её составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.
3. Шлейфы АПС проложены не огнестойким кабелем. Требуется замена кабелей, т.к. пожаростойкость кабелей, подключенных к системе АПС, не соответствует требуемым нормам п.13.15.7. СП 5.13130.2009 – (Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики

должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.).

4. Срок эксплуатации пожарных извещателей составляет 10 лет. Паспортный срок службы извещателей – 10 лет. Требуется замена на новые пожарные извещатели согласно требованиям п.13. СП 5.13130.2009.

5. Соединительные линии СОУЭ проложены не огнестойким кабелем. Требуется замена кабелей, т.к. пожаростойкость кабелей, подключенных к системе АПС и СОУЭ, не соответствует требуемым нормам п.3.4 СП 3.13130.2009 – (Кабели; провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону).

6. Срок эксплуатации оповещателей СОУЭ в 2019 году составляет 10 лет. Срок службы оборудования, установленный заводами изготовителями, 10 лет. При достижении системой или её составными частями предельного состояния, её составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.

#### **Выводы и предложения комиссии:**

1. Система АПС и СОУЭ работоспособна.


2. Система АПС и СОУЭ не соответствует действующим нормам пожарной безопасности. Требуется капитальный ремонт с монтажом АПС и СОУЭ согласно требованиям норм и правил ПБ.

3. Разработать проектную – сметную документацию на системы АПС и СОУЭ.

4. Выполнить монтаж систем АПС (автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здании МБДОУ «Детский сад №28 Ветерок» г. Лесной, ул. Юбилейная, 5, с учетом требований СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Комиссия:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_  В.В. Майкова  
подпись

Член комиссии \_\_\_\_\_  А.Л. Зырянов  
подпись

Член комиссии \_\_\_\_\_  А.А. Порунов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464177

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024