



(ФМБА РОССИИ)

**Межрегиональное управление № 91
Федерального медико-биологического
агентства
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФМБА РОССИИ)**

ул. Гоголя, д. 10, г. Лесной,
Свердловская обл., 624200
тел. 8 (34342) 2-69-36, факс 2-69-36, 2-69-37
E-mail: ru91@fmbamail.ru
ИНН/КПП 6630010859/668101001

27.02.2020 № 01-26/6-П
на № _____ от _____

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №28
«Ветерок» общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательному-речевому развитию
детей»

И.о. заведующего

Е. Э. Шнейдер

ул. Юбилейная, 5, г. Лесной
Свердловская обл., 624205

об устранении выявленных
нарушений санитарно-
эпидемиологических требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт по результатам плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному развитию детей» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок») от 27 февраля 2020 года № 04д-22 п, установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» в период с 03 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 специалистами Межрегионального управления № 91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. В групповых комнатах №№1, 2, 15 и 19 МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в объеме проведенных измерений превышает нормируемый показатель, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России №57/1-0/2020 от 21 февраля 2020 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от

При ответе ссылаться на наш исх. №

23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в дошкольном образовательном учреждении, улучшения качества световой среды, оптимизации условий воспитания и обучения детей, условий труда персонала МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 28, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктом 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пунктом 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **В срок до 11 ноября 2020 года** привести искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в групповых комнатах №№1, 2, 15 и 19 МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» в соответствии с требованиями пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы № 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пункт 3.3.1. (пункт 62 таблицы № 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2. **В срок до 30 ноября 2020 года** в целях оценки эффективности проведенных мероприятий и для осуществления контроля исполнения данного предписания представить в Межрегиональное управление №91 ФМБА России письменную

информацию (копию протокола измерений искусственного освещения по параметру коэффициент пульсации в групповых комнатах №№1, 2, 15 и 19 МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок»), подтверждающую выполнение (невыполнение) пункта №1 данного предписания.

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» и заведующего МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» Майкову Веру Викторовну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края




Т. К. Махнева,

☎ 8(34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

н.о. заведующего
(должность)

В.В. Майкова
(подпись)

Майкова В.В.
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464177

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024