

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-25; OGPN.UGPS6@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

г. Лесной

(место составления акта)

“ 26 ” февраля 20 20 г.

(дата составления акта)

12 час.00 мин.

(время составления акта)

№ 1

По адресу/адресам: ул. Юбилейная, 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 31.01.2020 г. № 1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – здания детского сада № 28 «Ветерок» Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей
(МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

“ 26 ” февраля 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Шилова С. В. 07.02.2020 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шило Светлана Васильевна - государственный

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Майкова Вера Викторовна - заведующий МБДОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

«Детский сад № 28 «Ветерок»

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» 2-х этажное, с подвалом; стены кирпичные; перегородки кирпичные, межэтажные перекрытия железобетонные плиты. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ заключен с ООО «Пожсервис» от 01.01.2020 г. № 1/405. Эксплуатационный журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, акты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации в наличии (04.02.19 г., 14.05.19 г., 02.08.19 г., 12.11.19 г.). Имеется договор № 1.3-20 на испытание пожарного гидранта на работоспособность с проверкой требуемого расхода воды от 15.01.2020 г. и акт № 1 от 17.01.2020 г. Имеются протокола испытания наружных пожарных лестниц № 1, 2, 3, 4, 5 от 14.12.18 г., протокола испытания наружных вертикальных пожарных лестниц № 1, 2, 3 от 14.12.2018 г. Помещения МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» оборудованы огнетушителями ОП-4 в количестве 22 штук (паспорта на огнетушители, инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей в наличии).

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В период с 13 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года в здании МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок», расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, 5 (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 2 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
2. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 1 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
3. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 3 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
4. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 3 (17 человек) непосредственно на улицу составляет 0,83 м.
5. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 4 (17 человек) непосредственно на улицу составляет 0,84 м.
6. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 4 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
7. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. №4) и из тамбура (пом. № 3) (центральный вход в здании № 1) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.
8. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 20) и из тамбура (пом. № 19) (центральный вход в здании № 2) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.
9. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 5 (17 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
10. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 10 (20 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
11. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов в свету из физкультурного зала в коридор составляет 0,79 м.
12. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 11 (20 человек) на лестничную клетку составляет 0,79 м.
13. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 11 (20 человек) в помещение физкультурного зала расположенного на том же этаже составляет 0,79 м.

14. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в лестничную клетку составляет 0,79 м.

15. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в помещение склада (пом. № 23), расположенного на том же этаже и имеющего выход непосредственно наружу, составляет 0,79 м.

16. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 48) и из тамбура (пом. № 49) (в здании № 2) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

17. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов из коридора (пом. № 51) и из тамбура (пом. № 50) (в здании № 3) в свету непосредственно на улицу составляет 0,88 м.

18. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 13 (20 человек) в коридор составляет 0,79 м.

19. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 12 (20 человек) в коридор составляет 0,79 м.

20. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 14 (20 человек) в холл (фойе), имеющей непосредственно выход на лестничную клетку составляет 0,79 м.

21. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из группы № 15 (20 человек) в холл (фойе), имеющей непосредственно выход на лестничную клетку составляет 0,79 м.

22. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационного выхода в свету из холла (фойе) в которой выходят группы № 14 и группы № 15, на лестничную клетку составляет 0,79 м.

23. В здании детского сада (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов в свету из лестничной клетки в тамбур и из тамбура наружу составляет 0,83 м. (здание № 3).

24. Второй эвакуационный выход из музыкального зала не соответствует требованиям по пожарной безопасности (эвакуационный путь проходит через складское помещение).

Данные нарушения требований пожарной безопасности не соответствуют требованиям ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Здание детского сада построено в 1967 г. по нормативным документам в области пожарной безопасности действовавших на данный период. В здании детского сада работы по реконструкции не проводились, выборочный капитальный ремонт здания проведен в период с июня 2012 г., по декабрь 2013 г. Данные нарушения требований пожарной безопасности необходимо предусмотреть в объеме работ по реконструкции здания детского сада.

Пожарная безопасность объекта защиты МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, 5 на момент проверки считается не обеспеченной, так как не выполняется одно из условий: не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) **выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;** На объекте защиты организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены, а именно: имеется приказ № 1 от 09.01.2020 г. «Об установлении противопожарного режима в ДОУ», приказ № 1 ОД от 09.01.20 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность». В отношении объекта, руководителем, утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности, которая разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Планы эвакуации людей при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения на объекте защиты имеются. Размещение знаков пожарной безопасности «курение табака и пользование открытым огнём запрещено» обеспечено. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях обеспечено. Знаки, обозначающие пути эвакуации в наличии. Инструкция по эвакуации в случае возникновения пожара в здании МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» имеется. Объект защиты обеспечен телефонной связью, электрическими фонарями.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции; На объекте защиты определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума и назначены ответственные лица за их проведения. Имеются программы противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума. Журнал проведения противопожарных инструктажей с отметками о прохождения противопожарных инструктажей имеется. Протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц, которые проходят пожарно-технический минимум, как с отрывом, так и без отрыва от производства предоставлены. Пожарно-технический минимум у руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты, лиц ответственных за проведения инструктажей в области пожарной безопасности пройден. Знание требований пожарной безопасности в пределах своих компетенции. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

На объекте защиты инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре имеется, практические тренировки, лиц осуществляющих свою деятельность на объекте проводятся не реже 1 раза в полугодие, акты в наличии (16.05.19 г., 30.09.19 г.). При проведении плановой проверки на объекте защиты был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и по действиям людей в случае пожара. При проведении инструктажа присутствовало 5 человек. Персонал к действиям в случае возникновения пожара готов.

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов; Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен. Правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций установлены в имеющейся на объекте инструкции по пожарной безопасности.

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами: не требуется.

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности: работы подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности на объекте защиты выполнены юридическим лицом имеющим лицензию (Лицензия ООО «Пожсервис» № 4-Б/00957 от 14.06.2013 г.)

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов: производство, поставка, реализация продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности – не производится, наличие сертификата или декларации соответствия - не требуется.

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации: не требуется.

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними: не требуется.

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности: не требуется.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено | | |

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): см. таблицу

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):

Шило С. В.
(подпись проверяющего)

Минарчук Е. З.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии документов юридического лица МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» полученные в результате проверки, распоряжение № 1 от 31.01.2020 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку: Шило С. В. - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

М.о. Яковлевская Минарчук Е. З.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя)

“26” февраля 2020 г. Шило С. В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464177

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024