

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»**

от 09.01.2023 года

№ 62

ПРИКАЗ

«О назначении ответственного за готовность к действию первичных средств пожаротушения в МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей на 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1) Ответственным за готовность к действию первичных средств пожаротушения назначить заместителя заведующего Мелентьеву Н.Н.
- 2) Ответственному лицу обеспечить ведение журналов «Учета первичных средств пожаротушения», «Проведения испытаний и перезарядки огнетушителей», «Технического обслуживания огнетушителей».
- 3) Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
- 4) Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.
- 5) Место установки огнетушителей обозначать знаком пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001
- 6) Ручные огнетушители размещать путем навески в вертикальные конструкции на высоте не более 1,0 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или в специальные тумбы.
- 7) Устанавливать огнетушители таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции к использованию.
- 8) Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь паспорт и порядковый номер.
- 9) Учет наличия, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей должен вестись в специальном журнале с указанием:
 - марки, номера, даты введения в эксплуатацию, места установки;
 - параметров огнетушителя при первичном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ. Заметки о техническом состоянии)
 - даты проведения осмотра, замечания о состоянии
 - даты проверки индикатора давления и регулятора давления, кем проверены
 - даты проведения испытания и его узлов, организации проводившей испытания. Даты следующего планового испытания
 - фамилии и подписи ответственного лица.
- 10) Произвести проверку огнетушителей внешним осмотром, проверить комплектацию огнетушителей и состояние места их установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также чита-

мость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе;
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя
- место установки огнетушителя и подходов к нему.

- 11) При ежеквартальной проверке огнетушителей производить осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проводить внешний осмотр огнетушителей (как указано в п. 11)
- 12) При ежегодной проверке огнетушителей проводить внешний осмотр огнетушителей, осмотр места установки и подходов к ним. А также контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя.
- 13) При необходимости организовать перезарядку огнетушителей.
- 14) Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения.
- 15) Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 28 «Ветерок»


(подпись)

E. E. Ильинец
B.V. Майкова
(расшифровка подписи)

Ознакомлена Н.Н. Мелентьева